

Checklist de revisión periódica de estanterías

Formato de observación y registro para la revisión interna que hace la persona responsable de la seguridad de los equipos de almacenaje (PRSES). No es una certificación ni sustituye a la inspección experta.

Fecha	Zona / calle	Módulos revisados	Revisado por
-------	--------------	-------------------	--------------

Puntales y bastidores

- Sin deformación apreciable apoyando una regla de 1 m; anotar la separación máxima si la hay ☐ OK ☐ Obs.
- Sin cortes, cizalladuras, pandeo ni soldaduras rotas ☐ OK ☐ Obs.
- Placa base recta y apoyada; anclajes presentes y apretados ☐ OK ☐ Obs.
- Calzos de nivelación en su sitio; verticalidad correcta a simple vista ☐ OK ☐ Obs.

Largueros

- Sin flecha permanente visible una vez descargado ☐ OK ☐ Obs.
- Enganches sin deformación; sin golpes de horquilla ☐ OK ☐ Obs.
- Pasadores o clips de seguridad colocados en ambos extremos ☐ OK ☐ Obs.
- Niveles en la posición que indica la placa de características ☐ OK ☐ Obs.

Diagonales y arriostrados

- Diagonales rectas, sin abolladuras ni desmontadas ☐ OK ☐ Obs.
- Tornillería completa y apretada ☐ OK ☐ Obs.
- Arriostrados verticales y horizontales íntegros ☐ OK ☐ Obs.

Placas de características

- Una placa visible por alineación ☐ OK ☐ Obs.
- Cargas por nivel y por módulo coherentes con lo que se almacena ☐ OK ☐ Obs.
- Distancias entre niveles iguales a las de la placa ☐ OK ☐ Obs.

Protecciones y pasillos

- Protectores de puntal y cabeceras íntegros y anclados ☐ OK ☐ Obs.
- Barreras, bolardos y pasos peatonales sin daños ☐ OK ☐ Obs.
- Pasillos libres; ancho suficiente para la carretilla ☐ OK ☐ Obs.
- Señalización y marcado de suelo visibles ☐ OK ☐ Obs.

Carga y uso

- Palés en buen estado, centrados y sin sobresalir ☐ OK ☐ Obs.
- Sin sobrecarga respecto a la placa ☐ OK ☐ Obs.
- Sin mercancía apoyada en diagonales ni sobre largueros sueltos ☐ OK ☐ Obs.
- Golpes comunicados por los carretilleros desde la última revisión ☐ OK ☐ Obs.

Observaciones (elemento, localización, qué se ha visto, medidas tomadas)

Observación	Qué hacer
Sin daños ni cambios	Anotar la revisión en el libro de registro con fecha y firma.
Daño leve o elemento perdido (pasador, protección deformada, placa ilegible)	Registrar con localización y fotografía; reponer o programar la reposición; comentar en la siguiente visita de mantenimiento o inspección.
Deformación apreciable, corte, larguero descolgado, anclaje arrancado	Registrar, descargar y señalar el módulo si hay riesgo evidente y avisar a un técnico competente para que clasifique el daño.

Firma del PRSES

Fecha de archivo en el libro de registro

Este formato registra observaciones; no clasifica daños ni certifica el estado de la instalación. La clasificación de daños y la medida que corresponde las establece un técnico competente. Almar-Rack · almarack.com · info@almarack.com